

Versorgungszuverlässigkeit

Für die Verteilung der elektrischen Energie betreibt die KNG-Kärnten Netz GmbH ein rund 18.000 km langes Verteilernetz. Die technische Qualität der Verteilung elektrischer Energie ist in europäischen Standards sowie nationalen Regeln festgelegt.

Entsprechend der Verordnung des Vorstands der E-Control über die Qualität der Netzdienstleistungen (NetzdienstleistungsVO Strom 2012 in der Fassung der Novelle 2013, END-VO 2012 idF Novelle 2013) kundgemacht im BGBl. II Nr. 477/2012 – Novelle 2013, BGBl. II Nr. 192/2013 ist die KNG-Kärnten Netz GmbH verpflichtet die kundengewichtete Nichtverfügbarkeit (SAIDI) und die leistungsgewichtete Nichtverfügbarkeit (ASIDI) gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen zu veröffentlichen (Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse und Rückwirkungsstörungen aus anderen Netzen sind dabei nicht berücksichtigt).

DISQUAL-Kennzahlen der KNG-Kärnten Netz GmbH

	3-Jahres-Durchschnitt 2019-2020-2021
SAIDI [min/a]	60,61
ASIDI [min/a]	52,04

Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Kennzahlen um statistische Systemkennzahlen für den nationalen und internationalen Vergleich handelt, welche keine Aussage über die bei Ihnen lokal vorherrschende Nichtverfügbarkeit zulässt.